

Przetarg Nieograniczony – Rozbudowa węzła ciepłego WG-9

Wyjaśnienia do Warunków Zamówienia

PYTANIE NR 2.

Dzień dobry.

W kosztorysie podany jest typ wodomierza DIEHLL ALTAIR V3 CW z nakładką radiową. Dystrybutor podał czas oczekiwania za tymi wodomierzami do 4 miesięcy. Termin na zakończenie prac jest wyznaczony na 31.01.2023. Czy jest możliwość zamiany wodomierzy na inne- bardziej dostępne.

ODPOWIEDŹ NR 2.

Zamawiający wyraża zgodę na alternatywne zastosowanie wodomierzy **Diehl Aries 1,6 15/110 R100** z nakładkami radiowymi. Jeśli warunki dystrybucji będą uniemożliwiały Wykonawcy pozyskanie wodomierzy przed terminem zakończenia prac, Zamawiający deklaruje gotowość udostępnienia niezbędnej do realizacji zadania liczby wodomierzy Diehl Aries 1,6 15/110 R100 w ciągu 7 dni od podpisania umowy z Wykonawcą.

W takim wypadku obowiązkiem Wykonawcy będzie zwrotne przekazanie nowych wodomierzy Zamawiającemu (rodzaj i ilość odpowiadająca wodomierzom wcześniej pozyskanym) w terminie do 4 miesięcy od podpisania umowy o realizację prac.